



ELMDENE INTERNATIONAL LIMITED
3 KEEL CLOSE
INTERCHANGE PARK
PORTSMOUTH
HAMPSHIRE
PO3 5QD, UK



Tel: +44 (0) 23 9269 6638
Fax: +44 (0) 23 9266 0483
Web: www.elmdene.co.uk

DETECTEUR D'OUVERTURE A CONTACT ELMDENE

4HD-300/NFA2P

Grade 2

1. NOTICE DESCRIPTIVE

1.1. GENERALITES

- Le 4HD-300/NFA2P, fabriqué par la société britannique ELMDENE, est un détecteur d'ouverture à contact destiné à être monté en saillie. Ce détecteur est composé de deux boîtiers étanches :
- Un boîtier contenant un contact de détection normalement fermé.
- Un boîtier contenant un aimant permanent.
- Le type de fixation : en saillie
- La sécurité contre la fraude à l'ouverture,
- Le rôle de l'ensemble est de fournir une information d'alarme en cas d'ouverture afin de protéger des fenêtres, des portes ou d'autres issues.
- Ces appareils doivent être placés à l'intérieur des locaux à protéger. Leur robustesse, leur étanchéité et leurs caractéristiques techniques permettent de les utiliser dans un environnement climatique sévère.
- Des plaques d'espacement référence HD-SPC permettent de réhausser éventuellement le boîtier contenant le contact et/ou le boîtier contenant l'aimant.

1.2. DESCRIPTION


- Le boîtier en aluminium contenant l'aimant mesure 79 x 19 x 12,6 mm (le poids du produit 51.1g).
- Le boîtier en aluminium contenant le contact de détection mesure 79 x 19 x 12,6 mm (le poids du produit 95.6g).

Il contient :

- Une boucle d'autoprotection composée de deux fils.
- Un contact de détection (fermé hors alarme, ouvert en alarme) composé d'une ampoule reed raccordée à deux fils.

Les fils de sortie de longueur environ 3m sont protégés par une gaine plastique.

- Le boîtier contenant le contact est repéré par une Étiquette d'identification.
- La plaque d'espacement HD-SPC en aluminium mesure 79 x 19 x 3 mm.



Étiquette du numéro de série

1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1.3.1 Caractéristiques électriques

Résistance du câble : 95 mΩ/m

1.3.1.1 Boucle de détection :

- Pouvoir de coupure : 10 VA
- Résistance de contact : 560 mΩ

1.3.1.2 Boucle d'autoprotection

- Résistance de contact : 520mΩ

1.3.2. Environnement

- Température de fonctionnement : -25° C a +70° C
- Humidité relative : 6 cycles à 55° C avec 95% HR.
- Indice de protection : IP 43 IK 07
- la classe d'environnement : III

1.3.3. Distances fonctionnelles boîtier contact/boîtier aimant (en mm) en fonction du support.

NOTA: Des plaques d'espacement référence HD-SPC doivent être utilisées lors du montage du contact ou de l'aimant sur une surface ferreuse.



1ère colonne : boîtier contact et boîtier aimant fixés sur support bois.

3ème colonne : boîtier contact et la plaque d'espacement référence HD-SPC fixés sur support ferreuse,
boîtier aimant et la plaque d'espacement référence HD-SPC fixés sur support ferreuse.

ESSAI Y	BOIS	FER DOUX	FER DOUX + Plaque
Mini à la fermeture	18	N/A	6
Maxi à l'ouverture (Typ.)	42	N/A	22

ESSAI X	BOIS	FER DOUX	FER DOUX + Plaque
Mini à la fermeture	8	N/A	6
Maxi à l'ouverture(Typ.)	20	N/A	18

ESSAI Z	BOIS	FER DOUX	FER DOUX + Plaque
Mini à la fermeture	28	N/A	8
Maxi à l'ouverture(Typ.)	53	N/A	40



- Pour ces essais les distances sont mesurées entre les deux boîtiers.
- Le contact change d'état IMMEDIATEMENT lorsque les distances atteignent les distances ci-dessus définies.

2. NOTICE D'INSTALLATION

2.1. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

- Choisissez l'emplacement du détecteur de façon à pouvoir encastrer la jonction du câblage (dans une moulure par exemple).

- Le boîtier contenant le capteur doit être fixé sur la partie de l'issue à protéger tandis que le boîtier contenant l'aimant doit être fixé sur la partie mobile; Sens de montage : se référer au 2.2.

- La distance entre les deux boîtiers doit être inférieure à la distance minimum à la fermeture du contact lorsque l'issue protégée est fermée (voir ci-dessus).

- Contact et aimant doivent être équipés d'écart minimum entre eux et idéalement pas plus d'environ la moitié de l'écart total d'exploitation. Voir dessins ci-dessus pour le positionnement et l'orientation typique. Assurer le positionnement central de l'aimant sur l'axe X et Z

- Utiliser des plaques d'espacement référence HD-SPC pour réhausser éventuellement le boîtier contenant le contact et/ou le boîtier contenant l'aimant afin que ceux-ci soient fixés sur un même plan.

2.2. FIXATION

- Boîtier capteur :

Fixer le boîtier capteur et les éventuelles plaques d'espacement HD-SPC sur la partie fixée. Utiliser deux vis ϕ 4 mm à tête fraisée; longueur mini 25 mm + 3 mm par plaque HD-SPC utilisée.


- Boîtier aimant :

Fixer le boîtier aimant et les éventuelles plaques d'espacement HD-SPC sur la partie mobile en regard du boîtier contenant le capteur. Utiliser deux vis ϕ 4 mm à tête fraisée; longueur mini 25 mm + 3 mm par plaque HD-SPC utilisée.


NOTA : Les vis de fixation utilisées doivent être protégées contre l'oxydation. Des vis zinguées, inoxydables ou chromées sont préconisées.

- Sens de montage : prendre soin de respecter l'orientation des boîtiers en fonction du diagramme ci-dessous. 2 positions possibles : arrivée de câble à droite ou à gauche.

Se repérer par rapport aux vis de fixation. Elles doivent être du côté le plus éloigné de la séparation partie fixe/partie mobile.



2.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT (VOIR EXPLICATION PAGE 4)



2.4. RACCORDEMENTS (VOIR SCHEMA)

- Si le câble du 4HD-300/NFA2P est trop long, il est possible de le couper à la longueur nécessaire désirée.
- Le contact de détection du 4HD-300/NFA2P (repérage : fil rouge & noir) est à connecter en série dans une boucle de détection de la centrale d'alarme utilisée.
- La boucle d'autosurveillance du 4HD-300/NFA2P (repérage : fils bleu & jaune) est à connecter en série dans la boucle d'autoprotection de l'installation.
- Utiliser un câble de raccordement à quatre conducteurs.
- Faire des épissures, souder et isoler (avec du ruban adhésif d'électricien) un à un les fils du 4HD-300/NFA2P sur les fils du câble.
- Isoler avec du ruban adhésif entre les gaines des deux câbles.
- Encastrer les connexions de câblage ainsi formées.

3. NOTICE DE MISE EN SERVICE

3.1. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Le câblage de l'installation étant terminé, ouvrir l'élément mobile protégé par le 4HD-300/NFA2P et constater que la centrale associée a pris en compte l'ouverture de la boucle sur laquelle est connecté le détecteur.

3.2. FIXATION DEFINITIVE DE L'APPAREIL

Pour cette opération, utiliser une colle ARALDITE époxy à deux composantes (adhésif + durcisseur). Préférer la version "durcissement rapide". Consulter la notice de cette colle pour le mode opératoire et la préparation.

- Après avoir contrôlé le fonctionnement de l'appareil démonter les vis qui fixent le boîtier contenant le capteur.
- Déposer de la colle sur l'appareil puis remonter les vis.

4. NOTICE D'EMPLOI

L'exploitation du détecteur d'ouverture 4HD-300/NFA2P est effectuée à partir de la centrale d'alarme à laquelle il est raccordé.

Le 4HD-300/NFA2P, placé au niveau 3, n'est pas accessible à l'utilisateur.

5. NOTICE D'ENTRETIEN

Le détecteur d'ouverture 4HD-300/NFA2P ne nécessite pas d'entretien particulier. Son fonctionnement sera vérifié par l'installateur en même temps que la centrale d'alarme à laquelle il est raccordé.

AFNOR CERTIFICATION

CNPP Cert.

www.marque-nf.com

www.cnpp.com

Référentiel de certification:
NF EN50131-2-6:2008, RTC 50131-2-6:2015, NF324-H58
N° de certificat: 2121000005